

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель начальника Департамента образования  
Ивановской области

В.Ф. Лазарев  
« 6 » июля 2015 г.



## ПАСПОРТ

### доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кинешемский колледж индустрии питания и торговли, 155815, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса 1К, Тел.:8 (49331) 2-26-88, (факс) 2-26-88; E-mail: [pu13kin@yandex.ru](mailto:pu13kin@yandex.ru)
2. Ведомственная принадлежность Департамент образования Ивановской области
3. Вид деятельности: профессиональное образование.
4. Характеристика объекта: отдельно стоящее здание 4 этажа 1980год постройки.
5. Объем предоставляемых услуг: 292 обучающиеся/ 45 сотрудников
6. Доступность услуги для категорий инвалидов
  - вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
  - вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
  - вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками с дополнительной оплатой;
  - вариант « - » - не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле – коляске(К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
-	-	-	-

7. Доступность элементов общественного здания для различных категория инвалидов  
(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «X»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле – коляске(К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения(С)	с поражением слуха(Г)
Территория объекта	х	х	х	х
Входная группа	-	-	-	Х
Пути движения	-	-	-	-х
Зона обслуживания	-	-	х	-
Санитарно-бытовые помещения	-	-	-	х
Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов  
(Нужное отметить значком «Х»)

Степень доступности	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация				
Объект не доступен, требуется адаптация	х	х	х	х

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № \_\_\_\_\_  
« 1 » июля 2015г.

Директор объекта  
М.П.



*Г.С. Чумаченко* Г.С. Чумаченко.

Дата составления паспорта « 1 » июля 2015года.

**Обследование объекта социальной инфраструктуры в отношении его  
доступности для инвалидов и других  
маломобильных групп населения**

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Кинешемский колледж индустрии питания и торговли.

Почтовый адрес; 155815, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Щорса 1К,

Тел.:8 (49331) 2-26-88, (факс) 2-26-88; E-mail: [pu13kin@yandex.ru](mailto:pu13kin@yandex.ru)

Ведомственная принадлежность Департамент образования Ивановской области

Вид деятельности: профессиональное образование

Форма собственности: оперативное управление

Размещение объекта: отдельно стоящее здание, 4 этажа построен в 1980 году, бетоне плиты.

Объем предоставляемых услуг: 292 обучающиеся/ 45 сотрудников

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция.	
1	2	3	4	5	6	
Входная площадка (б)	<b>Крыльцо или входная площадка</b>					
	Высота площадки		норматив не установлен			
	Габариты площадки: ширина* глубина	К	не менее 220*220 см	472*372		
	Поручни (ограждения) при высоте площадки более 45см.	К.О.С.	наличие	-	установить	
	Нескользящее покрытие	К.О.С.	наличие	-	установить	
	Навес	К.О.С.	наличие	наличие		
Лит б	<b>Лестница наружная</b>					
	Нескользящее покрытие	О.С.Г.	наличие	-	установить	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу(ширина)	С	60см	-	установить	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	провести окраску	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• На высоте</li> <li>• Горизонтальные завершения поручня верхи и внизу с не травмирующим окончанием (закруглением)</li> </ul>	О С.О С.	наличие 85-95 см не менее30см	- - -	установить	
	<b>Пандус наружный</b>				-	установить
	Ширина марша	К	не менее100см			
	Уклон	К	И/І –не более 1/12			
	Высота одного подъема	К	не более80см			
	<b>Открытая лестница:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема ступеней</li> <li>• ширина проступи</li> <li>• поручни на высоте</li> <li>• рельефная тактильная полоса перед маршем в верху и внизу (ширина)</li> <li>• контрастная окраска первой и последней ступени</li> </ul>	О.С.  О.С С. С.	не более 12см  не менее 40см 85-90см 80см  наличие  наличие	16см  29 см - -  -  -	для реконструкции нет возможности       провести окраску	

	<b>Пандус:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема</li> <li>• уклон</li> </ul>	К.О К. К.О	НД-не более 1:10 0,8см НД- не более 1/12	- -	установить
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• на высоте</li> </ul>	К.О.	70см 85-95 см	- -	установить
	Разворотные площадки: <ul style="list-style-type: none"> <li>• внизу</li> <li>• промежуточная с поворотом направления движения</li> </ul>	К	не менее 150*150см  не менее 150*150см	- -	соответствует  соответствует
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• на высоте</li> <li>• горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующими окончаниями</li> </ul>	К О К.О.	70см 85-95см Не менее 30см	- - -	установить
	Нескользящее покрытие	К.О.	наличие	-	установить

## 2. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану	Наименование элемента объекта	Категория инвалидов для которых установлен норматив	Норматив доступности установленных в инвалидах в единицах	Фактическая величина наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Вход в территорию:</b>	К	наличие	+	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К.О.С.	не менее 90см	65см	имеется возможность входа через ворота
	Знак доступности учреждения			-	установить
	Автостоянка посетителей			-	нет возможности установить
	Расстояние до входа в здание	К.О.	не более 50м	50м	соответствует
	Доля машино-мест для инвалидов	К.О.	не менее 10%		-
	Размер места со специальным знаком	К	350*500		-
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:	К.О.	не менее 180см	200см	установить
	• ширина полосы движения	К.О.Г.	-		установить
	• указатели направления	С.	-		установить
	• декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию	О.	-		оборудовать нет необходимости
	• место отдыха: через 200м				

	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150*150см  не менее 150*150см	-  -	нет необходимости, т.к. нет уклона
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения сверху и внизу, с не травмирующими окончаниями	К О К.О.	70см 85-95см Не менее 30см	- - -	нет необходимости, т.к. нет уклона
	Нескользящее покрытие	К.О.	наличие	-	нет необходимости, т.к. нет уклона
	Наружный подъемник: вертикальный(В), накопительный (Н)	К.О.	наличие	-	нет необходимости, т.к. нет уклона
	<b>Тамбур</b>				
	Габариты тамбура: глубина Х ширина	К	не менее 220*180 с		реконструкция невозможна
	Двери распашные(Р), автоматические(А): • ширина проема на свету • высота порога наружного внутреннего	К  К	не менее 90см  не более 2,5см	Р  90см  4,0см	  реконструкция невозможна

**Примечание:**

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха. 2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. П.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуг)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов для которых установлен норматив	Норматив доступности установлений для инвалидов в единицах измерения	Фактическая величина наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
<b>Коридоры/холлы</b>					
1,16,28,22	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120см	150см	соответствует
	Разворотные площадки	К	не менее 150*150 см	+	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25м):	К.О.С.Г.	не менее 1ед. на этаж	-	создать
	<ul style="list-style-type: none"> <li>для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние до сидения до полосы движения не менее 60см)</li> <li>для колясочников: глубина 150см ширина 90см</li> </ul>	О.К.	не менее 1ед. на этаж	-	создать
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С.	не более 10см	-	нет возможности создать
<b>Лестница №1 ( в зоне оказания услуг)</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз(ширина)	С	60см	-	установить
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	окрасить
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим наконечником	О.С. О.С. О.С.	Наличие 85-90см не менее 30см	-	установить

Лестница №2 ( в зоне оказания услуг)			
Рельсфная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз(ширина)	С	60см	установить
Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	окрасить
Поручни с двух сторон: - на высоте -горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим наконечником	О.С. О.С. О.С.	Наличие 85-90см не менее 30см	установить
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуг</b>			
<b>Кабина:</b>			отсутствует
• габариты (глубина x ширина)	К	не менее 140-110 см	нет возможности реконструкции
• ширина дверного проема	К	не менее 80см	
• поручни	О	наличие	
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-
Знак доступности	К.С.	наличие	-
<b>Пандус внутренних лестниц №1,2</b>			
Ширина марша	К	не менее 100см	нет возможности реконструкции
Уклон	К	И/И – не более 1/12	130см
Разворотные площадки вверх ,вниз	К	не менее 150*150 см	107*270
Поручни с двух сторон:	К.О	наличие	нет возможности реконструкции
• поручни на высоте	К	70см	-
• горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующими окончаниями	О.К.С.	85-90см не менее 30см	-
Пандус переносной	К	наличие	
Подъемник для инвалидов		наличие	нет возможности установки
Вертикальный(В), наклонный(Н). мобильный(М)	К.О.	наличие	нет возможности установки
Эскалатор, трапелатор	О.	наличие	нет возможности установки

**Примечание:**

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. П.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вклады).
4. К анкете прилагаются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера обследуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ( в зависимости от вида деятельности)**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов для которых установлен норматив	Норматив доступности для инвалидов в единицах измерения	Фактическая величина наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
28	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110см	110см	соответствует
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90*150 см	90*150	соответствует
<b>Вкладка при необходимости описании нескольких окон/прилавков</b>					
	<b>Обслуживание в кабине №</b>				
	Ширина проема двери в свету	К.О.	не менее 90см	90см	соответствует
	Габариты зоны сидения, глубина	О.	не менее 120см	120см	соответствует
	Зона для кресла- коляски	К.	не менее 150*150 см		соответствует
	Стол с высоты рабочей поверхности	К.О.	60-80 см		соответствует
<b>Вклады при необходимости описании нескольких кабинетов</b>					
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №</b>				
	Ширина полосы движения	К.О.	не менее 120см	125 см.	соответствует
	Высота оборудования(стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	80-110	соответствует
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</b>					
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>				
	Ширина х глубина	К	не менее 160*180 см	160*180	соответствует
	Место для сидения	О	наличие	наличие	соответствует
	Крючки для костылей (на высоте 120см с выступом 12см)	О	наличие	-	приобрести

Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов			
Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К.О		нет возможности реконструкции
Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	нет возможности установить
Ширина прохода к месту для колясочников	К	не менее 120см	нет возможности установить
Доля мест для лиц с поражением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г.	не менее 1 шт.	нет возможности установить

Примечание:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. П.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера обследуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов для которых установлен норматив	Норматив доступности установленных для инвалидов в единицах измерения	Фактическая величина наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
14,15,16,17,13	<b>Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К.О.	наличие	-	обустроить
	Ширина дверного проема	К	не менее 90см	80см	нет возможности установить
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30см	-	обустроить
13,1715	<b>Раковина:</b> - зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубины х ширина) - высота раковины - опорный поручень	К К.О.	не менее 130*85 см 75*85 см наличие	120*55	нет возможности установить
	<b>Кабины:</b> - количество кабин - ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина, ширина) - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х	К.О. К К К.О. К	не менее 1 ед. не менее 90см не менее 180*465см наличие не менее 80*120см	-	нет возможности установить

	глубина) - крючки для костылей ( на высоте 120см с выступом 12 см)	О.	наличие		
	<b>Знак доступности кабины</b>	К.О.	наличие	-	установить при обеспечении доступности
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С.	30см	-	
	<b>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские-2%, женские -5% от общего числа кабин)</b>				

Примечание:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. П.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетруемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов для которых установлен норматив	Норматив доступности установленных для инвалидов в единицах измерения	Фактическая величина наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	-	
	<b>Надписи:</b> -размещение на высоте -высота прописных букв -освещенность	К.С.Г. С С	наличие не более 160см не менее 7,5см наличие	-	установить в соответствии с нормами
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К.С. С. С.	наличие не более 200см не менее 7,5 см наличие	-	установить в соответствии с нормами
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта -на поручнях лестниц - на канинах санитарно- бытовых помещений	С. С. С. С. С. С.	наличие 60-110см Наличие  наличие наличие наличие	-	установить в соответствии с нормами
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	приобрести
	Телефоны с усилителями звука и	С.Г.	не менее одной шт.	-	приобрести

	увеличенными тактильными клавишами					
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80см (В)	К		наличие	-	приобрести
	Речевые информаторы маяки	С.		наличие	-	приобрести
	Звуковой маяк у входа( динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м2	С.		наличие	-	приобрести
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г.С.		наличие	-	приобрести
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К.О.С.Г.		наличие	-	приобрести

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. П.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

	увеличенными тактильными клавишами					
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80см (В)	К	наличие	-		приобрести
	Речевые информаторы маяки	С.	наличие	-		приобрести
	Звуковой маяк у входа( динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м2	С.	наличие	-		приобрести
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г.С.	наличие	-		приобрести
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К.О.С.Г.	наличие	-		приобрести

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. П.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносится номера обследуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

**На входной группе:** установить поручни с двух сторон; нескользкое покрытие; рельефную полосу перед маршем вверх и вниз; окрасить контрастной краской первую и последнюю ступень; установить пандус наружный.

**На территории объекта:** установить знак доступности учреждения; указатели направления движения; декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию; нескользкое покрытие.

**На путях передвижения:** создать место отдыха; рельефную полосу перед маршем вверх и вниз; окрасить контрастной краской первую и последнюю ступень; установить поручни с двух сторон.

**В санитарно-бытовых помещениях:** установить знак доступности помещения; тактильную направляющую полосу к кабине, осязаемую ногой.

**Средства информации и телекоммуникации:** все надписи, указатели, пиктограммы установить в соответствии с нормами; приобрести телефон с усилителем звука, текстотелефон; установить звуковые информаторы-маяки и световое текстовое табло.

Прошито,  
пронумеровано  
и скреплено печатью  
\_\_\_\_\_ листов  
Директор  
С. Чумаченко

